

**Anhang 4**  
**Minimale Dämmstärken bei Verteilleitungen der Heizung sowie bei**  
**Warmwasserleitungen**

| Rohrnenweite | Zoll                             | bei $\lambda > 0,03 \text{ W/mK}$ bis $\lambda \leq 0,05 \text{ W/mK}$ | bei $\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$ |
|--------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 10 - 15      | $\frac{3}{8}'' - 1/2''$          | 40 mm  | 30 mm                                |
| 20 - 32      | $\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$ | 50 mm  | 40 mm                                |
| 40 - 50      | $1\frac{1}{2}'' - 2''$           | 60 mm  | 50 mm                                |
| 65 - 80      | $2\frac{1}{2}'' - 3''$           | 80 mm  | 60 mm                                |
| 100 - 150    | $4'' - 6''$                      | 100 mm   | 80 mm                                |
| 175 - 200    | $7'' - 8''$                      | 120 mm   | 80 mm                                |